



Die Diermayerklappen

Thermisch gesteuerte Abgasklappen, gerätegebunden nach DIN 3388 / 4 für Gasfeuerstätten der Art B₁ nach EG-Richtlinie 2009/142/EG

Abgasklappe HKS ...

für Etagenheizkessel mit eingebauter Strömungssicherung und Zentralheizungskessel mit aufgesetzter Strömungssicherung sowie Vorrats-Wasserheizer



EINBAUANLEITUNG



Ø 90 0085 AO 0040
Ø 100-150 0085 AO 0027

Sicherheitshinweise

Die Anforderungen und Prüfung sind in der DIN 3388 Teil 4 festgelegt. Danach werden die Abgasklappen „gerätegebunden“ mit der dafür bestimmten Gasfeuerstätte oder einer Baugruppe geprüft und zugelassen. Maßgebend für den Anwendungsbereich und den Einbau der Abgasklappe sind die Angaben auf dem Typenschild, die Hinweise dieser Einbauanweisung sowie die Montageanleitung der Gasfeuerstätte.

Die Steuerelemente aus Bimetall dürfen weder von Hand noch von heißer Flamme bewegt werden, da dadurch bleibende Veränderungen erfolgen, die eine einwandfreie Arbeitsweise stören. Beim Einbau muß sichergestellt sein, daß sich die Steuer- und Absperr Elemente der Klappe im Abgasstrom ungehindert bewegen können. Beim Einbau müssen zusätzlich die neuesten Vorschriften der Länder beachtet werden.

Technische Daten

| Gerätetyp | | HKS 90 | HKS 100 | HKS 110 |
|------------------------|------|--------|---------|---------|
| Nennbelastung | ≤ kW | 13 | 14 | 18 |
| Öffnungsbeginn ca. | °C | 40 | 50 | 50 |
| Voll geöffnet ca. | °C | 70 | 80 | 80 |
| Überlasttemperatur | °C | 230 | 270 | 270 |
| Schließzeit | min. | < 3 | < 3 | < 3 |
| ζ-Wert geschlossen ca. | | 50 | 50 | 50 |
| ζ-Wert geöffnet | | < 1 | < 1 | < 1 |

| Gerätetyp | | HKS 120 | HKS 130 | HKS 150 |
|------------------------|------|---------|---------|---------|
| Nennbelastung | ≤ kW | 20 | 29 | 42 |
| Öffnungsbeginn ca. | °C | 50 | 50 | 50 |
| Voll geöffnet ca. | °C | 80 | 80 | 80 |
| Überlasttemperatur | °C | 270 | 270 | 270 |
| Schließzeit | min. | < 3 | < 3 | < 3 |
| ζ-Wert geschlossen ca. | | 50 | 50 | 50 |
| ζ-Wert geöffnet | | < 1 | 0,9 | 0,9 |

Abmessungen


| Gerätetyp | | HKS 90 | HKS 100 | HKS 110 |
|-----------------------|--|--------|---------|---------|
| Nenn-Ø n. DIN 1298 mm | | 90 | 100 | 110 |
| Gehäuselänge mm | | 85 | 90 | 90 |
| Einbauhöhe mm | | 10 | 10 | 10/60* |

Abmessungen

| Gerätetyp | | HKS 120 | HKS 130 | HKS 150 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| Nenn-Ø n. DIN 1298 mm | | 120 | 130 | 150 |
| Gehäuselänge mm | | 90 | 90 | 100 |
| Einbauhöhe mm | | 10/60* | 10/60* | 10/70* |

Montage

Die Abgasklappe ist direkt in den Abgasstutzen der Strömungssicherung einzusetzen. (siehe Abb. unten)
 Der erweiterte Teil der Abgasklappe muß auf der Sicke bzw. dem Ring der Strömungssicherung aufliegen. Dadurch ergibt sich die notwendige Zentrierung der Abgasklappe. Anschließend wird die Abgasleitung über das Gehäuse der Abgasklappe gesteckt.
 Montage mit dem weiten Teil der Abgasleitung: Zur einfachen Montage kann die Abgasleitung etwas gekürzt und das Gehäuse der Klappe als Schubstück verwendet werden.
 Montage mit dem engen Teil der Abgasleitung: Zur Montage wird die Abgasleitung gekürzt und bis zur Sicke der Abgasklappe aufgeschoben.
Achtung !



Die auf dem Typenschild der Abgasklappe vorgegebene Abgasrichtung ist unbedingt einzuhalten, nur so ist sichergestellt, dass sich die Steuerelemente der Klappe im Abgasstrom befinden. Bei waagrecht Einbau der Abgasklappe müssen sich die beiden Absperr Elemente nebeneinander befinden. (siehe Typenschild „Bei waagrecht Einbau I oben“)
Die Abgasklappe muß ohne Lösen eines festen Gasanschlusses zugänglich und überprüfbar sein.



Inbetriebnahme (Funktionsprüfung)
 Nach dem Einbau der Abgasklappe in die Gasfeuerstätte ist eine Funktionsprüfung der gesamten Abgasanlage (TRGI 2008 bzw. TRF, ÖVGW-TR Gas oder SVGW) vorzunehmen.
 Dabei gilt:
 Bei einer fehlerfrei funktionierenden Gasfeuerstätte ist spätestens 5 Minuten nach Inbetriebnahme (Fenster und Türen der Wohnung geschlossen) an der Strömungssicherung kein Abgasaustritt feststellbar.
 Bei mehreren in der selben Wohnung installierten Feuerstätten ist die Funktionsprüfung bei gleichzeitigem Betrieb aller Gasfeuerstätten sowohl bei geschlossenen als auch bei geöffneten Innentüren durchzuführen.
 Die Prüfung ist bei der größten Wärmeleistung, mit der die Gasfeuerstätten betrieben werden können vorzunehmen. Bei der zu prüfenden Gasfeuerstätte ist dies auch mit der geringsten Wärmeleistung vorzunehmen.
 Bei Gasfeuerstätten mit Abgasüberwachungseinrichtung ist außerdem die Funktion dieser Einrichtung nach der Herstelleranleitung zu prüfen.



Tritt während der Prüfungen Abgas aus, so ist ein einwandfreier Betrieb nicht sichergestellt. Die Ursache ist unverzüglich festzustellen und zu beseitigen.

Mögliche Ursachen sind:
 Abgasanlage:
 Auftrieb nach der Strömungssicherung wesentlich unter 10 Pa (1mm WS), zu geringe wirksame Höhe, Schornsteinmündung nicht über Dachfirst, falscher Querschnitt, Abgasleitung zu lang, viele Richtungsänderungen, nicht steigend verlegt, unsachgemäßer Anschluß, ungenügende Verbrennungsluftzufuhr (fugendichte Fenster, verschlossene Lüftungsöffnungen).
 Gasfeuerstätte:
 Abgastemperatur der Feuerstätte zu niedrig, kurze Betriebszeiten (häufiges Ein- und Ausschalten), verschmutzte Brennkammer bzw. Brennerdüsen durch fettige Dämpfe (Küche), erhöhten Staubanfall (Waschmaschine, Wäschetrockner), übermäßigen Gebrauch von Spray.
 Abgasklappe:
 Falsche Abgasklappe, unsachgemäßer Einbau, blockierende Bewegung der Steuer- und/oder Absperr Elemente, verschmutzte Steuer- und/oder Absperr Elemente.



Wartung
 Die Abgasklappe ist im Zuge der Wartungsarbeiten an der Gasfeuerstätte einer Funktionsprüfung zu unterziehen und ggf. von Schmutz zu reinigen.
 Hierzu wird die komplette Abgasklappe in ein heißes Wasserbad, bei starker fettiger Verschmutzung mit heißer fettlösender Lauge (Geschirrspülmittel) gelegt. Anschließend die Klappe mit klarem Wasser abspülen.



Achtung !
Auf keinem Fall darf die Reinigung mechanisch oder mit „hartem“ Wasserstrahl erfolgen, da hier die Gefahr einer bleibenden Verformung der Steuerelemente besteht.



Kutzner + Weber GmbH
 Frauenstraße 32
 D-82216 Maisach
 Tel.: +49 (0) 81 41 / 9 57-0
 Fax: +49 (0) 81 41 / 9 57-5 00
 www.kutzner-weber.de
 info@kutzner-weber.de

Telefonservice + 49(0) 81 41 / 95 74 00